

陕西省西咸新区沣西新城行政审批与政务服务局文件

沣西审服准〔2020〕148号

关于沣西新城渭河污水处理厂提标改造工程 项目建议书的批复

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会：

你单位报送的《关于办理沣西新城渭河污水处理厂提标改造工程项目建议书审批的函》及相关材料已收悉。经审查，该项目符合沣西新城分区规划要求，同意建设。现就项目建议书主要内容批复如下：

一、建设的必要性

该项目的实施是满足省、市水域环保要求的重要举措，项目建成后将进一步提高渭河流域水环境质量，改善水体水质，进而维持生态平衡。

二、项目基本情况



项目建设单位为陕西省西咸新区沣西新城管理委员会，项目采用代建方式，建设地点位于钓台街道办王道村，咸户路以西，天元路以南，新元路以北区域。项目主要建设内容包括：新建臭氧发生间、臭氧接触池、臭氧储罐，改造低压配电室等。项目实施后将采用“臭氧接触氧化”工艺，将部分难降解有机物氧化去除。

三、总投资及资金来源

项目投资总额为 1680 万元，所需资金全部由你单位自筹。

四、建设期限

建设工期为 4 个月。

五、项目代码

2020-611205-77-01-049223

请据此开展工程可行性研究、规划初审、用地预审、环境影响评价等前期工作，落实建设资金，并抓紧报送项目可行性研究报告，尽快启动项目建设。

陕西省西咸新区沣西新城行政审批与政务服务中心

2020年8月14日



抄送：陕西省西咸新区沣西新城改革创新局。

陕西省西咸新区沣西新城行政审批与政务服务中心 2020年8月14日印发

