

陕西省西咸新区沣西新城行政审批与政务服务局文件

沣西审服准〔2021〕72号

关于沣西新城大王镇污水处理站改扩建及配套管网工程可行性研究报告的批复

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会：

你单位报送的《关于办理沣西新城大王镇污水处理站改扩建及配套管网工程可行性研究报告批复的申请》及相关材料已收悉。经研究，现将可行性研究报告有关事项批复如下：

一、建设单位

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

二、建设地址

项目拟建地点位于西咸北环线大王出口以东、新河以西、东兴村以北。

三、建设内容及规模

该项目近期建设规模为 5000 吨/天，配套建设污水管网 7.404

千米，采用 A²O+立体生态处理工艺，总占地 37.85 亩，主要建设内容包括：综合处理车间，包含粗格栅、分制泵站、细格栅及曝气沉砂池、生物池、二沉池、接触消毒池、污泥池、污泥脱水机房、鼓风机房、除磷加药间、次氯酸钠加药间等；辅助建（构）筑物，包含综合楼、变配电间、机修间、仓库等。

四、总投资及资金来源

项目投资总额为 11819.13 万元，其中工程费用 9539.99 万元，其他费用 1575.55 万元，基本预备费 666.93 万元，铺底流动资金 36.66 万元。所需资金为财政资金。

五、项目建设工期

建设工期为 36 个月。

六、项目代码

2018-611205-48-01-004883

项目建设全过程要严格执行招投标、工程监理、合同管理等法律法规，认真组织、合理施工，采用新材料、新产品，确保节能措施的同步实施。

接文后，请据此委托具有相应资质的机构编制初步设计与投资概算报我局审批。

陕西省西咸新区沣西新城行政审批与政务服务局

2021 年 4 月 15 日



抄送：陕西省西咸新区沣西新城发展改革局。

陕西省西咸新区沣西新城行政审批与政务服务局

2021 年 4 月 15 日印发