

2025 年 1 月沔西新城地表水环境状况与监测

2025 年 1 月沔西新城主要监测河流断面为 4 个，分别为沔河入沔西断面、沔河出沔西断面、新河入沔西断面、新河入渭河断面。地表水水质监测结果见表 1。

表 1 2025 年 1 月沔西新城地表水监测断面水质评价结果

断面名称	“十四五” 目标类别	上月类别	上年同期	本月类别	主要污染指标 /超标倍数
沔河入沔西	III	II	III	IV	氟化物/1.38
沔河出沔西	III	II	II	IV	氟化物/1.33
新河入沔西	IV	II	III	III	-
新河入渭河	IV	II	II	II	-

注：1.地表水环境监测执行《地表水环境监测技术规范》（HJ 91.2-2022），
评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。

2.六项评价标准为：化学需氧量、氨氮、总磷、pH、溶解氧、氟化物。

由表 1 可知，1 月份沔西新城 4 个地表水断面水质为II-IV类水质，无V类和劣V类水质。

2025 年 1 月份沔河出沔西断面水质类别为IV类，未达到十

四五规定的Ⅲ类目标，由于来水氟化物超标导致本月沔西辖区沔河水质下降。新河出沔西断面水质类别为Ⅱ类，优于十四五规定的Ⅳ类目标。